

# Attestation

## d'essais initiaux de type



N° **P-07-099**

**PRODUIT :** Porte basculante motorisée DBM08CPR n° 175906, 2 contrepoids

**CARACTÉRISTIQUES :** Largeur : 4000 mm - Hauteur : 2000 mm  
Poids : 880 N  
Moteur : ID R110/80SPH43  
Fonctionnement : Type C+D automatique par limitation des forces et détection de présence

**FABRICANT :** Ets DOITRAND  
42260 GREZOLLES

**NORME DE RÉFÉRENCE :** NF EN-13241-1 de mai 2004 (paragraphe 4.2.8 - 4.2.9 - 4.3.3)

**ATTESTATION DÉLIVRÉE LE :** 31 octobre 2007

**Au vu** du procès verbal d'essais n° CET0019939 partiel 2 du 25 octobre 2007  
du dossier porte basculante DBM08CPR du 06/08/07  
des attestations de conformité AEL DUPONT, CARLO GAVAZZI


Pour le directeur général  
Philippe Choderlos de Laclos

*Christophe HERTIER*

*[Signature]*

Le Cetim est notifié sous le n° 0526 pour la délivrance d'attestation de conformité aux spécifications de la directive 89/106/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE.

Nota : 1 - Cette attestation s'applique aux seuls échantillons soumis aux essais.  
2 - Toutes déclarations faites par le fabricant sur la base de cette attestation relèvent de sa seule responsabilité.

 **Cetim** Centre technique des industries mécaniques

Siège social 52 avenue Félix-Louat - B.P. 80067 - 60304 Senlis Cedex - Tel. 03 44 67 30 00  
Centre Technique, régi par les articles L342.1 à L342.13 du Code de la Recherche  
N° Siren 775629074 Code APE 731Z